



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0107**
Certificamos que o(s) produto(s) da(s) marca(s):

Conducab

Família:

Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo – 0,6/1 KV, nas seções 10,00mm² a 240,00mm² - classe 5

Abrangendo a família relacionada conforme o(s) anexo(s).

Cuja certificação foi solicitada por:

MC MACHADO CABOS ESPECIAIS EIRELI - EPP

Rua Romeu Ciccone, 136 – CEP: 13.052-478 – Parque São Paulo – Campinas – SP
CNPJ: 08.192.096/0001-49

Fabricante:

MC MACHADO CABOS ESPECIAIS EIRELI - EPP

Rua Romeu Ciccone, 136 – CEP: 13.052-478 – Parque São Paulo – Campinas – SP
CNPJ: 08.192.096/0001-49

Foi auditado pela Ability Certificadora e está em conformidade com os requisitos da norma:

NBR 7288:2018 e Portaria 640 de 30/11/2012

Data de Concessão: 01/09/2021

Data da Auditoria de Recertificação: 26/04/2021

Data de Validade do Certificado: 31/08/2023

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao Contrato **ABY-020-CA-2021-0402**.

MODELO DE CERTIFICAÇÃO 05: Ensaio do tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do Fabricante, acompanhamento através de auditoria no fabricante e ensaio de amostras retiradas no comércio.

Componentes Críticos: **PVC, Cobre e Pigmento**

Lote de Fabricação: **N/A**

Relatório de Ensaio: **16830621 emitido em 06/08/2021**

Identificação dos Relatórios de Ensaios do Laboratório: **Instituto Lab System de Pesquisas e Ensaios LTDA – CRL 0154**

Rio de Janeiro, 01 de setembro de 2021

Glêdson Pereira Lima
Coordenador de Certificação

Pág. 01/02

ABILITY CERTIFICADORA E CONSULTORIA LTDA

Rua Francisco Eugênio, 268, sala 946

São Cristóvão – Rio de Janeiro – RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado

das páginas de 01 a 02

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA E CONSULTORIA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

FORM. ABY-FQ-080_revC – Data: 12/09/2019

ANEXO 1

Número do Certificado: **ABY-OCP-2021/0107**

Abrangendo a Marca: **Conducab**

Famílias relacionadas ao Grupo 1 - Item C (Portaria n.º 640/2012)

Obs.: O fabricante não possui Código de Barras GTIN

Marca	Modelo (Designação Comercial do Modelo)	Descrição (Descrição Técnica do Modelo)	Código de Barras
Conducab	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1. Seção 10,00mm ²	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo - 0,6/1 KV, Seção 10,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1. Seção 16,00mm ²	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo - 0,6/1 KV, Seção 16,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1. Seção 25,00mm ²	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo - 0,6/1 KV, Seção 25,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1. Seção 35,00mm ²	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo - 0,6/1 KV, Seção 35,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1. Seção 50,00mm ²	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo - 0,6/1 KV, Seção 50,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1. Seção 70,00mm ²	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo - 0,6/1 KV, Seção 70,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1. Seção 95,00mm ²	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo - 0,6/1 KV, Seção 95,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1. Seção 120,00mm ²	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo - 0,6/1 KV, Seção 120,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1. Seção 150,00mm ²	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo - 0,6/1 KV, Seção 150,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1. Seção 185,00mm ²	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo - 0,6/1 KV, Seção 185,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA
Conducab	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1. Seção 240,00mm ²	Cabo de potência unipolar isolado com PVC/A e com cobertura de PVC/ST1, com condutor flexível, com especiais características quanto à propagação do fogo - 0,6/1 KV, Seção 240,00mm ² - classe 5, rolo de 100m	NA

Esse certificado substitui e cancela o certificado de origem n° ABY-OCP-00034/2019

Pág. 02/02

ABILITY CERTIFICADORA E CONSULTORIA LTDA

Rua Francisco Eugênio, 268, sala 946

São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado

das páginas de 01 a 02

Nota: A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenções e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da ABILITY CERTIFICADORA E CONSULTORIA LTDA e previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

FORM. ABY-FQ-080_revC - Data: 12/09/2019